



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00385/21

Серия **RU** № **0328767**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СДС». Место нахождения (адрес юридического лица): 123060, Россия, город Москва, улица Маршала Соколовского, дом 3, этаж 5, помещение I, комната 3. Адрес места осуществления деятельности: 125430, Россия, город Москва, улица Фабричная, дом 6, строение 2. Основной государственный регистрационный номер: 1197746331045. Телефон: +74952252520. Адрес электронной почты: cert.sds@gmail.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СДСПЛАСТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 249192, РОССИЯ, Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Первомайская, здание 9/7, помещение 14. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249192, РОССИЯ, Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Первомайская, дом 9/15. Основной государственный регистрационный номер: 1194027012937.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабельные каналы с двойным замком из поливинилхлорида неперфорированные, с перегородками, для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки «REXANT», типоразмеров согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0732865), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.21.10-002- 42448341 -2019 «ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ т.м. REXANT». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 3925 90 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-216/06-2021 от 28.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 673-СС/06-2021 от 22.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 0732866). Условия хранения изделий, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69, температура воздуха должна быть от плюс 10 °С до плюс 40 °С. Срок хранения – 12 месяцев. Срок годности – 25 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 05.07.2021  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 04.07.2026

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Венский Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Добавков Даниил Александрович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ЛБ68.В.00385/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0732865**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации:

| Код ТН ВЭД    | Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3925 90 200 0 | Кабельные каналы с двойным замком из поливинилхлорида неперфорированные, с перегородками, для прокладки кабелей и изолированных проводов, торговой марки «REXANT»<br>типоразмеры:<br>12x12 (толщина стенки 0,5 мм);<br>15x10 (толщина стенки 0,5 мм);<br>20x10 (толщина стенки 0,5 мм);<br>16x16 (толщина стенки 0,6 мм);<br>25x16 (толщина стенки 0,7 мм);<br>25x25 (толщина стенки 0,8 мм);<br>30/2x10 (толщина стенки 0,8 мм) с одной перегородкой;<br>40x16 (толщина стенки 0,8 мм);<br>40x25 (толщина стенки 0,8 мм);<br>40x40 (толщина стенки 1,0 мм);<br>60/2x25 (толщина стенки 1,2 мм) с одной перегородкой;<br>60x40 (толщина стенки 1,2 мм);<br>60x60 (толщина стенки 1,2 мм);<br>74/3x20 (толщина стенки 1,3 мм) с двумя перегородками;<br>80x40 (толщина стенки 1,2 мм);<br>80x60 (толщина стенки 1,2 мм);<br>100x40 (толщина стенки 1,3 мм);<br>100x60 (толщина стенки 1,3 мм) | ТУ 22.21.10-002-42448341-2019<br>«ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ т.м. REXANT»          |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Григорий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Лобачев Даниил Александрович  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00385/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия **RU** № **0732866**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов)                                                              | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ Р 53313-2009<br>раздел 4      | Изделия погонажные<br>электромонтажные. Требования<br>пожарной безопасности. Методы<br>испытаний | - изделия обладают<br>теплостойкостью при испытаниях в<br>соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р<br>53313-2009;<br>- изделия обладают стойкостью к<br>зажиганию нагретой проволоки при<br>испытаниях в соответствии с<br>пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;..<br>- изделия обладают стойкостью к<br>воздействию открытого пламени при<br>испытаниях в соответствии с<br>пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;<br>- изделия обладают стойкостью к<br>распространению горения при<br>групповой прокладке при<br>испытаниях в соответствии с<br>пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009. |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Брежневский Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Лобаков Даниил Александрович  
(Ф.И.О.)